

Алексеева



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области,**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д.51, тел (812) 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района

(187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 10)

«22» октября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 51
(дата и время составления акта)

187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 48
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 31.08.2021 № 51-2-15-72, учётный № проверки 78210061000201197058

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – государственный инспектор Бокситогорского района Ленинградской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Трифонова Илона Александровна ;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ *бюджетное* ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г.ПИКАЛЕВО"**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

187683, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, БОКСИТОГОРСКИЙ, Д. АНИСИМОВО, Д. 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ *бюджетное* ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г.ПИКАЛЕВО", 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево ул. Школьная д. 6, ИНН 4722002082

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" октября 2021 г., с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30
по "22" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. до 17 час. 00

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 05 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "19" октября 2021 г., с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30
по "22" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. до 17 час. 00

по месту: 187683, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, БОКСИТОГОРСКИЙ, Д. АНИСИМОВО, Д. 12

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 22.09.2021 № 51

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "19" октября 2021 г., с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30
по "22" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. до 17 час. 00

по месту: 187683, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, БОКСИТОГОРСКИЙ, Д. АНИСИМОВО, Д. 12

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- учредительные документы;
- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на

производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

– технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

– договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Не выполнена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных полов на путях эвакуации и в спортивном зале	<i>п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>
2.	Не проводятся эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше	<i>п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>
3.	Вытяжная противодымная вентиляция находится в неисправном состоянии	<i>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i> <i>СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 8.1</i>
4.	Не проведены работы по очистке вентиляционных систем от горючих отходов	<i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>
5.	Руководителем организации допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы,	<i>Федеральный закон от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.20, ст.38</i>

установленного изготовителем.	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз.4 п.54</p> <p>Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1028-ст). п.4.2.4.3</p> <p>ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7</p>
-------------------------------	---

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 22.10.2021 №51

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДиПР Бокситогорского района
И.А. Трифонова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – государственный инспектор Бокситогорского района Ленинградской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Трифонова Илона Александровна
контактный телефон – (81366) 4-39-04, e-mail: boxogpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

✓ Кабанова Юлия Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 16 » часов « 30 » минут « 22 » 10 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)